

Fa . LEYDE Chemische Leyde GmbH

4.November 2008

Rapport d'essai

Analyse des résultats :

Dans le cadre des contrôles initiaux réalisés sur le béton C30 / 37 F 3, aucune différence significative n'a pu être constatée entre les résultats d'essais avec ZETOLAN et les résultats d'essais sans ZETOLAN. On peut supposer que le produit de préservation utilisé n'a aucune influence sur la résistance ou la teneur en air occlus

Dyckerhoff 

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Bereich Betontechnologie
Zentrallabor Zwickau
Lippoldsrub 8, 08132 Mülsen
Tel.: 0375/24704, Fax: 24705

Anlage: 3 Blatt Prüfergebnisse